

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
 «30» ноября 2023 г., 18230061000208687681  
 ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике**  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**«11» декабря 2023 г., № 2311/007-18/229/ПВПР**  
(дата составления предписания)

Респ Удмуртская, р-н Увинский, п Ува, ул К.Маркса, Здание 22, 83413050021, e-mail: uvigpn@mchs-18.ru  
(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание  
 об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Профилактический визит проведен: « 11 » декабря 2023 г., учетный номер 18230061000208687681.**  
(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведен в рамках:**  
 Осуществления федерального государственного пожарного надзора  
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора) муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:**  
 1. заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – заместитель главного государственного инспектора Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов по пожарному надзору (заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – заместитель главного государственного инспектора Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов по пожарному надзору ) Рябов Павел Викторович, e-mail: ryabov.pv@18.mchs.gov.ru, телефон: +73145221109  
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов) муниципального контроля)

**4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):**  
 1. Респ Удмуртская, р-н Сюмсинский, с Кильмезь, ул Ломоносова, Строение 35  
(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) объекта или объектов контроля)

**5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**  
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КИЛЬМЕЗСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА, адрес юридического лица: 427390, РЕСПУБЛИКА УДМУРТСКАЯ, СЮМСИНСКИЙ, СЕЛО КИЛЬМЕЗЬ, ЛОМОНОСОВА УЛИЦА, 35, ---, ---  
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, от которой получено предписание)

**6. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. На объекте защиты по адресу: Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Кильмезь, ул. Ломоносова, д.35 отсутствует СОУЭ  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Пункт: 8. Постановление Правительства РФ 1464 от 09/01/2021 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 8. Объекты защиты оснащаются системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с критериями оснащения объектов защиты системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно приложению N 5. Классификация систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре приведена в приложении N 6.  
**Срок устранения нарушения:**  
 01.03.2024

2. На объекте защиты по адресу: Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Кильмезь, ул. Ломоносова, д.35

отсутствует АПС


Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: Пункт 3. Постановление Правительства РФ 1464 от 09/01/2021 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»

Нарушенное обязательное требование: 3. Объекты защиты оснащаются автоматическими установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации в соответствии с: критериями оснащения зданий системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения согласно приложению N 1; критериями оснащения сооружений системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения согласно приложению N 2; критериями оснащения помещений системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения согласно приложению N 3; критериями оснащения оборудования автоматическими установками пожаротушения согласно приложению N 4.

Срок устранения нарушения: 01.03.2024

(указывается выделенные нарушенные обязательные требования (с указанием обязательных требований, нормативного правового акта и его структурной единицы, которые установили нарушенное обязательное требование, сведения, касающиеся достоверности нарушения обязательного требования), требования, оспариваемые в административных документах, с указанием реквизитов документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, иное правовое решение контролирующего (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – заместитель главного государственного инспектора Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов по пожарному надзору (заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – заместитель главного государственного инспектора Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов по пожарному надзору )  
**Рябов Павел Викторович**



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – заместитель главного государственного инспектора Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов по пожарному надзору (заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – заместитель главного государственного инспектора Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов по пожарному надзору )  
**Рябов Павел Викторович, e-mail: ryabov.pv@18.mchs.gov.ru, телефон: +73145221109**

(фамилия, имя, отчество лица, с которым – при наличии и должность должностного лица, непосредственно им отозванного проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(должность, фамилия, инициалы лица, с которым – при наличии и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя надзорного органа, исполнившего представительными, отозванного с предписанием)

«15» часов «00» минут «11» декабря 2023 г. *Берестова О.Н.*

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

